

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 30 Ιουλίου 2024	00:00	40,70	31,42	9,28			1	1	1	1	1					13,72	13,71	
	01:00	37,66	30,97	6,69			1	1	1	1	1					12,31	12,24	
	02:00	35,25	31,43	3,83			1	1	1	1	1					9,88	9,83	
	03:00	33,59	29,62	3,97			1	1	1		1					8,16	8,15	
	04:00	32,34	26,69	5,65			1	1	1		1					9,93	10,15	
	05:00	32,17	25,41	6,76			1	1	1		1					12,00	12,04	
	06:00	31,96	24,69	7,27			1	1	1		1					10,71	10,72	
	07:00	35,11	26,83	8,28			1	1	1		1					13,30	13,35	
	08:00	38,85	27,71	11,13			1	1	1		1					13,73	13,73	
	09:00	42,40	30,34	12,06			1	1	1		1					13,73	13,73	
	10:00	44,37	32,50	11,87			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	11:00	46,25	34,86	11,39			1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	12:00	48,71	38,11	10,60		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
	13:00	51,39	43,70	7,69		1	1	1	1	1	1					4	13,73	13,73
	14:00	51,52	44,61	6,90		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	15:00	51,62	42,24	9,39		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	16:00	50,81	41,26	9,54		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	17:00	50,93	42,40	8,53		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	18:00	51,84	42,95	8,89		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
	19:00	51,05	44,04	7,01		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73
20:00	50,01	39,51	10,50		1	1	1	1	1	1					5	13,73	13,73	
21:00	49,06	39,56	9,50		1	1	1	1	1	1					3	13,73	13,73	
22:00	45,26	36,59	8,67		1	1	1	1	1	1						13,73	13,73	
23:00	41,63	33,06	8,56			1	1	1	1	1						13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης