

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024	00:00	4,37	4,37	0,00	1		1	1	1	1			0,10	1,20	
	01:00	4,07	4,07	0,00	1		1	1	1	1			0,10	1,20	
	02:00	3,71	3,71	0,00	1		1	1	1	1			0,10	1,20	
	03:00	3,54	3,54	0,00	1		1	1	1	1			0,10	1,20	
	04:00	3,38	3,34	0,04	1			1	1	1			0,30	1,20	
	05:00	3,26	3,26	0,01	1			1	1	1			0,60	1,20	
	06:00	3,18	3,18	0,00	1			1	1	1			0,60	1,20	
	07:00	3,41	3,39	0,02	1			1	1	1			0,60	1,20	
	08:00	3,86	3,63	0,22	1			1	1	1			0,60	1,20	
	09:00	4,30	4,12	0,18	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	10:00	4,60	4,57	0,03	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	11:00	4,73	4,66	0,07	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	12:00	4,70	4,68	0,02	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	13:00	4,89	4,85	0,04	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	14:00	4,91	4,80	0,11	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	15:00	4,83	4,77	0,06	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	16:00	4,65	4,61	0,04	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	17:00	4,71	4,62	0,08	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	18:00	4,85	4,81	0,04	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	19:00	4,90	4,87	0,03	1		1		1	1	1	1	0,60	1,20	
	20:00	4,98	4,97	0,01	1	1	1		1	1	1	1	0,39	1,20	
	21:00	5,20	5,20	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,36	1,20	
	22:00	5,04	5,04	0,00	1	1	1		1	1	1	1	0,36	1,20	
	23:00	4,87	4,82	0,05	1	1	1	1	1	1	1		0,36	1,20	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης