

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024	00:00	4,65	4,54	0,11	1	1	1	1	1	1			0,46	0,57	
	01:00	4,31	4,30	0,02	1	1	1	1	1	1			1,15	1,20	
	02:00	4,17	4,08	0,10	1	1	1	1	1				1,20	1,20	
	03:00	4,04	3,99	0,04	1	1	1	1	1				1,20	1,20	
	04:00	3,83	3,80	0,02	1	1	1	1	1				1,20	1,20	
	05:00	3,72	3,66	0,06	1	1	1	1	1				1,20	1,20	
	06:00	3,64	3,43	0,22	1	1	1		1				1,20	1,20	
	07:00	3,84	3,76	0,08	1	1	1		1				1,20	1,20	
	08:00	4,16	4,14	0,02	1	1	1		1			1	1,20	1,20	
	09:00	4,52	4,47	0,05	1	1	1		1			1	1,20	1,20	
	10:00	4,82	4,76	0,06	1	1	1		1			1	1,20	1,20	
	11:00	4,92	4,79	0,13	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	12:00	4,92	4,76	0,16	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	13:00	5,03	4,63	0,40	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	14:00	4,98	4,62	0,36	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	15:00	5,00	4,75	0,25	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	16:00	4,92	4,63	0,29	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	17:00	5,01	4,65	0,36	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	18:00	5,18	4,09	1,09	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	19:00	5,23	4,13	1,10	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	20:00	5,27	4,16	1,11	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	21:00	5,27	4,16	1,11	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	22:00	4,98	4,04	0,94	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20	
	23:00	4,73	4,03	0,70	1	1	1		1	1			1,20	1,20	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης