

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 30/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	5,21	4,50	0,69	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,75	3,97	0,74	0,03	1					1		1		0,99	0,99
	02:00	4,75	4,15	0,88	-0,28	1				1	1		1		0,99	0,99
	03:00	4,80	4,64	0,72	-0,55	1				1			1		0,99	0,99
	04:00	4,66	4,44	0,78	-0,56	1				1			1		0,99	0,99
	05:00	4,55	4,28	0,82	-0,56	1							1		0,99	0,99
	06:00	4,45	4,12	0,88	-0,55	1							1		0,99	0,99
	07:00	4,69	4,45	0,80	-0,56	1							1		0,99	0,99
	08:00	4,82	4,33	0,85	-0,35	1							1	1	0,99	0,99
	09:00	4,70	3,78	0,87	0,05	1							1	1	0,99	0,99
	10:00	5,01	3,67	0,93	0,42	1		1						1	0,99	0,99
	11:00	5,26	3,92	0,88	0,46	1		1						1	0,99	0,99
	12:00	5,51	3,93	0,92	0,66	1		1						1	0,99	0,99
	13:00	5,82	4,24	0,91	0,66	1		1				1		1	0,99	0,99
	14:00	5,65	3,87	0,91	0,88	1		1				1			0,99	0,99
	15:00	5,45	3,57	0,92	0,96	1		1				1			0,99	0,99
	16:00	5,39	3,51	0,91	0,96	1		1				1			0,99	0,99
	17:00	5,35	3,49	0,92	0,95	1		1				1			0,99	0,99
18:00	5,38	3,50	0,91	0,97	1		1				1			0,99	0,99	
19:00	5,42	3,66	0,91	0,85	1		1				1			0,99	0,99	
20:00	5,63	3,90	0,88	0,85	1		1				1			0,99	0,99	
21:00	5,99	4,22	0,90	0,86	1		1				1	1		0,99	0,99	
22:00	5,61	4,03	0,91	0,67	1		1				1	1		0,99	0,99	
23:00	5,30	3,74	0,92	0,64	1		1				1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Ένα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης