

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	42,12	32,62	9,50		1	1	1	1		1				
	01:00	39,88	30,61	9,27		1	1	1	1		1				
	02:00	37,52	28,39	9,13			1	1	1		1				
	03:00	36,03	26,46	9,57			1	1	1		1				
	04:00	33,27	24,25	9,02			1	1	1		1				
	05:00	33,63	24,49	9,15			1	1	1		1				
	06:00	33,02	23,08	9,94			1	1	1		1				
	07:00	36,99	26,48	10,51			1	1	1		1				
	08:00	40,88	30,33	10,55			1	1	1		1				
	09:00	44,73	34,54	10,20			1	1	1	1	1				
	10:00	46,09	35,30	10,79			1	1	1	1	1				
	11:00	47,88	38,05	9,83		1	1	1	1	1	1				
	12:00	49,90	40,35	9,55		1	1	1	1	1	1				2
	13:00	51,28	41,88	9,40		1	1	1	1	1	1				4
	14:00	51,46	42,14	9,32		1	1	1	1	1	1				4
	15:00	50,82	40,59	10,23		1	1	1	1	1	1				2
	16:00	49,70	40,48	9,22		1	1	1	1	1	1				2
	17:00	49,61	39,83	9,78		1	1	1	1	1	1				2
	18:00	50,38	40,60	9,78		1	1	1	1	1	1				2
	19:00	49,26	39,84	9,42		1	1	1	1	1	1				2
	20:00	48,30	38,80	9,49		1	1	1	1	1	1				
	21:00	46,71	36,72	9,99		1	1	1	1	1	1				
	22:00	44,68	35,66	9,02		1	1	1	1	1	1				
	23:00	41,86	32,74	9,12			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης