

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	39,50	37,47	2,03			1	1	1	1	1					13,15	13,14	
	01:00	36,57	33,79	2,77			1	1	1	1	1					11,16	11,10	
	02:00	34,30	31,86	2,44			1	1	1	1	1					8,94	8,87	
	03:00	32,90	30,85	2,05		1	1	1	1		1					8,76	8,90	
	04:00	31,67	28,47	3,20		1	1	1	1		1					8,23	8,19	
	05:00	31,08	27,21	3,87		1	1			1			1	4		10,42	10,46	
	06:00	30,99	25,81	5,18		1	1			1			1	2	3	1	11,12	11,16
	07:00	34,84	30,08	4,75		1	1			1			1		5	6	13,21	13,25
	08:00	38,43	33,99	4,43		1	1			1			1		5	9	13,72	13,73
	09:00	41,94	37,23	4,71		1	1			1			1		5	8	13,06	13,16
	10:00	44,02	40,60	3,42		1	1	1	1	1	1				3	3	13,60	13,65
	11:00	45,81	42,49	3,33		1	1	1	1	1	1				2		13,73	13,73
	12:00	48,46	45,60	2,87		1	1	1	1	1	1				5	2	13,73	13,73
	13:00	51,41	45,73	5,68		1	1	1	1	1	1				5	2	13,73	13,73
	14:00	51,76	44,31	7,44		1	1	1	1	1	1				4	2	13,73	13,73
	15:00	51,87	43,29	8,58		1	1	1	1	1	1				5	2	13,73	13,73
	16:00	51,43	42,30	9,13		1	1	1	1	1	1				5	2	13,73	13,73
	17:00	51,76	42,78	8,98		1	1	1	1	1	1				5	2	13,73	13,73
	18:00	51,83	44,80	7,02		1	1	1	1	1	1				5	2	13,73	13,73
	19:00	50,91	40,25	10,66		1	1	1	1	1	1				5	1	13,73	13,73
	20:00	49,51	39,11	10,40		1	1	1	1	1	1				4		13,73	13,73
	21:00	49,78	39,98	9,80		1	1	1	1	1	1				2		13,73	13,73
	22:00	47,00	39,31	7,70		1	1	1	1	1	1				1		13,73	13,73
23:00	43,76	33,48	10,29			1	1	1	1	1						13,73	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Στις 05:00 παρουσιάστηκε βλάβη στο κεντρικό αγωγό ατμού στον ΑΣΠ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης