

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2024	00:00	4,15	3,55	0,59	1	1	1	1	1				1,20	1,20
	01:00	3,94	3,41	0,52	1	1	1	1	1				1,15	1,13
	02:00	3,73	3,32	0,41	1		1	1	1				1,17	1,17
	03:00	3,53	3,13	0,40	1		1	1	1				1,20	1,20
	04:00	3,37	2,96	0,41	1		1	1	1				1,13	1,14
	05:00	3,29	2,99	0,30	1		1	1	1				1,06	1,05
	06:00	3,20	2,87	0,34	1		1	1	1				0,96	0,96
	07:00	3,36	2,74	0,62	1		1		1			1	1,07	1,06
	08:00	3,83	3,30	0,53	1		1		1			1	1,20	1,20
	09:00	4,04	3,74	0,30	1	1	1				1	1	1,19	1,19
	10:00	4,43	4,27	0,17	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	11:00	4,57	4,38	0,19	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,59	4,47	0,12	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,60	4,16	0,43	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,50	4,11	0,40	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	4,49	4,05	0,44	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	16:00	4,45	3,67	0,79	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	17:00	4,47	3,76	0,71	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	18:00	4,33	3,35	0,99	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,65	3,64	1,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	20:00	4,81	4,36	0,44	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	21:00	4,85	4,45	0,40	1	1	1		1	1	1		1,20	1,20
	22:00	4,77	3,74	1,03	1	1	1		1	1			1,20	1,20
	23:00	4,54	3,44	1,11	1	1	1		1	1			1,20	1,20

Στον ΤΣΠ βρίσκεται 1MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης