

HΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	
29/7/24 0:00	165,27	150,45	14,82	0,00	1				1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
29/7/24 1:00	154,25	139,30	14,95	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1	1			48,55	48,55
29/7/24 2:00	146,41	130,91	15,49	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1	1			48,40	48,35
29/7/24 3:00	141,08	124,38	16,69	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1	1			48,44	48,49
29/7/24 4:00	138,52	123,70	14,81	0,00	1				1	1	1	1				0	1	1		1	1	1	1			48,54	48,53
29/7/24 5:00	139,85	127,22	12,63	0,00	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1	1			48,55	48,55
29/7/24 6:00	144,33	131,00	12,94	0,39	1				1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	1		47,49	47,38
29/7/24 7:00	163,95	149,38	10,68	3,89	1			1	1	1	1					4	1	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 8:00	180,71	164,44	8,44	7,82	1			1	1	1	1					16	1	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 9:00	202,71	183,25	7,23	12,23	1			1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 10:00	210,66	186,26	8,57	15,83	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 11:00	208,29	182,03	8,74	17,51	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 12:00	218,79	186,82	13,34	18,63	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 13:00	226,55	189,10	17,80	19,65	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 14:00	229,11	190,61	19,43	19,07	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 15:00	226,34	190,21	18,34	17,79	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 16:00	226,67	190,74	20,50	15,43	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 17:00	228,15	194,50	21,65	12,00	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 18:00	228,23	197,71	23,34	7,17	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 19:00	221,94	196,08	24,02	1,84	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 20:00	217,36	192,05	25,30	0,01	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 21:00	209,92	188,77	21,14	0,00	1			1	1	1	1		1			16	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 22:00	198,34	174,76	23,58	0,00	1			1	1	1	1		1			10	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
29/7/24 23:00	187,51	163,54	23,97	0,00	1			1	1	1	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις