

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 29/7/2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	4,92	4,23	0,69	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99	
	01:00	4,65	3,93	0,73	0,00	1		1			1				0,99	0,99	
	02:00	4,44	3,73	0,72	0,00	1		1			1				0,99	0,99	
	03:00	4,20	3,54	0,67	0,00	1		1			1	1			0,69	0,99	
	04:00	4,09	3,42	0,66	0,01	1		1			1	1			0,69	0,99	
	05:00	4,02	3,28	0,74	0,01	1		1							0,99	0,99	
	06:00	3,92	3,31	0,60	0,00	1		1							0,99	0,99	
	07:00	4,64	3,90	0,37	0,36	1		1				1		1	0,99	0,99	
	08:00	4,46	3,56	0,50	0,40	1						1		2	0,99	0,99	
	09:00	4,91	4,01	0,40	0,50	1						1		2	0,99	0,99	
	10:00	5,32	3,95	0,38	0,99	1		1						2	0,99	0,99	
	11:00	5,51	4,11	0,40	1,01	1		1						2	0,99	0,99	
	12:00	5,75	4,24	0,50	1,00	1		1				1		1	0,99	0,99	
	13:00	5,94	4,38	0,56	1,00	1		1						2	0,99	0,99	
	14:00	6,36	4,67	0,68	1,00	1		1				1		1	0,99	0,99	
	15:00	5,87	4,36	0,90	0,62	1		1						1	0,99	0,99	
	16:00	5,74	4,18	0,96	0,60	1		1						1	0,99	0,99	
	17:00	5,62	4,08	0,95	0,60	1		1						1	0,99	0,99	
	18:00	5,48	3,95	0,92	0,61	1		1						1	0,99	0,99	
	19:00	5,50	4,08	0,90	0,52	1		1						1	0,99	0,99	
	20:00	5,65	4,25	0,88	0,52	1		1						1	0,99	0,99	
	21:00	6,12	4,74	0,86	0,52	1		1						1	0,99	0,99	
	22:00	5,88	4,77	0,69	0,43	1		1						1	0,99	0,99	
	23:00	5,56	4,49	0,66	0,41	1		1						1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

1. Ένα μισθωμένο Η/Ζ (600kW) είναι εκτός λόγω βλάβης
2. Πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G1 στο διάστημα 03:10 έως 03:50 και της G3 στο διάστημα 03:50 έως 04:25.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης