

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024	00:00	9,59	6,85	2,74				1	1						2,86	2,82	
	01:00	8,87	6,24	2,64	1		1		1						2,85	2,83	
	02:00	8,26	5,66	2,60	1		1		1						2,72	2,65	
	03:00	7,81	5,36	2,45			1		1						2,60	2,55	
	04:00	7,59	5,07	2,52			1		1						2,65	2,59	
	05:00	7,62	5,58	2,04			1		1						2,61	2,52	
	06:00	7,95	6,06	1,89	1		1		1						2,45	2,39	
	07:00	8,66	6,63	2,02	1		1		1						2,96	2,95	
	08:00	9,61	7,64	1,98	1		1		1						2,91	2,75	
	09:00	10,46	8,54	1,92					1	1					2,26	2,43	
	10:00	10,70	8,31	2,39					1	1					3,02	3,04	
	11:00	10,75	8,21	2,54					1	1					3,02	3,04	
	12:00	10,96	8,30	2,66					1	1					3,02	3,04	
	13:00	11,02	8,30	2,72					1	1					3,02	3,04	
	14:00	10,53	8,02	2,51					1	1					3,02	3,04	
	15:00	10,38	7,93	2,44					1	1					3,02	3,04	
	16:00	10,08	7,80	2,29					1	1					3,02	3,04	
	17:00	10,31	8,63	1,68					1	1					3,02	3,04	
	18:00	11,17	10,29	0,88					1	1	1				3,02	3,04	
	19:00	11,65	10,57	1,07	1				1	1	1				2,98	2,98	
20:00	11,85	10,16	1,69	1				1	1	1				2,79	2,72		
21:00	11,98	10,06	1,92	1	1	1	1	1	1					2,20	2,14		
22:00	11,15	9,63	1,53	1	1	1			1					1,72	1,97		
23:00	10,19	8,03	2,16	1	1	1			1					3,00	3,04		

Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στις 21:00 παρουσιάστηκε βλάβη στη G4.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης