



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000				
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 27 Ιούλιος 2024		00:00	28,67	26,45	2,23	1	1	1						1			7,83	7,45
		01:00	26,86	24,79	2,07	1	1	1						1			6,72	6,44
		02:00	25,59	23,98	1,61	1	1	1									6,94	6,63
		03:00	24,58	23,08	1,50	1	1	1									5,96	5,65
		04:00	23,76	22,29	1,47	1	1	1									5,12	4,80
		05:00	23,09	21,48	1,61	1	1	1									4,47	4,17
		06:00	22,81	20,69	2,12	1	1	1									4,11	3,82
		07:00	24,11	21,55	2,57	1	1	1									5,34	5,08
		08:00	25,77	22,87	2,90	1	1	1									6,94	6,63
		09:00	27,30	23,38	3,92	1	1	1									8,36	8,09
		10:00	27,99	23,86	4,13	1	1	1									9,14	8,86
		11:00	28,56	23,70	4,86	1	1	1									9,51	9,22
		12:00	29,74	24,12	5,62	1	1	1									10,11	10,20
		13:00	31,04	26,24	4,80	1	1	1									10,15	10,43
		14:00	31,53	26,25	5,27	1	1	1									10,15	10,43
		15:00	31,83	25,21	6,62	1	1	1									10,15	10,43
		16:00	32,26	25,66	6,60	1	1	1									10,15	10,43
		17:00	32,51	27,19	5,32	1	1	1									10,15	10,43
		18:00	32,25	28,52	3,73	1	1	1								2	10,15	10,42
		19:00	31,95	27,07	4,88	1	1	1								2	10,15	10,40
		20:00	31,30	26,90	4,40	1	1	1								2	10,13	10,23
		21:00	31,84	27,81	4,03	1	1	1								2	10,15	10,38
		22:00	30,98	27,05	3,94	1	1	1								2	10,11	10,05
		23:00	30,32	25,68	4,64	1	1	1								2	9,86	9,74

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 8MW.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης