



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Π ε ρ ι ο δ ο τ η σ ι ς	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιούλιος 2024	00:00	29,59	23,60	5,98	1	1	1								10,10	10,18
	01:00	27,80	21,79	6,00	1	1	1								9,04	8,70
	02:00	25,75	20,26	5,49	1	1	1					1			8,09	7,62
	03:00	24,32	18,16	6,16		1	1					1			8,60	8,28
	04:00	23,59	17,54	6,04		1	1					1			7,88	7,54
	05:00	22,81	17,62	5,20		1	1					1			7,19	6,86
	06:00	22,41	17,97	4,44		1	1					1			6,76	6,48
	07:00	22,86	19,52	3,34		1	1								7,81	7,55
	08:00	23,18	20,47	2,71		1	1							2	7,84	7,51
	09:00	23,49	20,58	2,91		1	1							2	7,71	7,41
	10:00	23,75	18,74	5,00		1	1							2	7,75	7,46
	11:00	24,38	18,63	5,75		1	1							2	7,98	7,68
	12:00	25,33	19,40	5,93		1	1							2	8,35	8,05
	13:00	26,49	20,85	5,64		1	1							2	8,79	8,49
	14:00	27,28	21,48	5,80		1	1							2	9,03	8,72
	15:00	28,14	21,64	6,50		1	1							2	9,30	8,99
	16:00	29,52	23,23	6,29		1	1							2	9,80	9,67
	17:00	31,53	25,23	6,29	1	1	1								10,15	10,43
	18:00	32,57	27,28	5,29	1	1	1								10,15	10,43
	19:00	32,03	28,10	3,93	1	1	1								10,15	10,40
	20:00	31,94	28,73	3,21	1	1	1							2	10,15	10,36
	21:00	33,72	30,35	3,37	1	1	1							3	10,15	10,43
	22:00	33,99	30,41	3,58	1	1	1							4	10,14	10,36
	23:00	33,42	30,35	3,07	1	1	1							4	9,80	9,62

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 8MW.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης