



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε π ε ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 29 Ιούλιος 2024	00:00	32,39	28,80	3,59	1	1	1					1			10,14	10,38	
	01:00	30,25	28,20	2,04	1	1	1					1			9,31	8,99	
	02:00	28,34	26,73	1,61	1	1	1					1			7,39	7,08	
	03:00	27,41	25,35	2,06	1	1	1								8,53	8,28	
	04:00	26,54	23,55	2,99	1	1	1								7,81	7,50	
	05:00	25,90	23,12	2,77	1	1	1								7,31	7,00	
	06:00	25,15	23,11	2,04	1	1	1								6,48	6,20	
	07:00	26,96	25,31	1,65	1	1	1								8,23	7,97	
	08:00	28,98	27,96	1,02	1	1	1							2	9,11	8,83	
	09:00	31,01	29,62	1,39	1	1	1							3	9,78	9,54	
	10:00	32,31	29,40	2,91	1	1	1							4	9,65	9,40	
	11:00	32,91	29,17	3,74	1	1	1							4	10,06	9,91	
	12:00	34,51	30,48	4,02	1	1	1							4	10,15	10,40	
	13:00	36,62	31,71	4,91	1	1	1							5	10,15	10,43	
	14:00	38,37	33,36	5,00	1	1	1							6	10,15	10,43	
	15:00	38,67	34,18	4,49	1	1	1							6	10,15	10,43	
	16:00	38,91	34,79	4,12	1	1	1							7	10,15	10,43	
	17:00	38,11	36,03	2,08	1	1	1							1	6	10,14	10,43
	18:00	38,06	35,85	2,21	1	1	1							1	6	10,15	10,43
	19:00	37,06	34,19	2,88	1	1	1							1	4	10,15	10,43
	20:00	36,31	33,77	2,55	1	1	1							1	4	10,15	10,43
	21:00	37,03	33,28	3,74	1	1	1							1	4	10,15	10,43
	22:00	36,21	31,39	4,82	1	1	1							1	4	10,15	10,41
	23:00	35,17	30,45	4,72	1	1	1							1	2	10,15	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 8MW.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης