



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 30 Ιούλιος 2024	00:00	33,76	28,35	5,42	1	1	1						1		10,15	10,43	
	01:00	31,60	25,45	6,15	1	1	1						1		10,03	9,95	
	02:00	29,78	22,44	7,34	1	1	1								9,81	9,70	
	03:00	27,91	21,04	6,87	1	1	1								9,09	8,76	
	04:00	27,06	19,92	7,15		1	1							1	8,75	8,64	
	05:00	26,10	18,42	7,68		1	1							1	9,34	9,03	
	06:00	25,52	17,45	8,07		1	1							1	9,12	8,37	
	07:00	27,67	21,28	6,39		1	1							1	6,63	6,02	
	08:00	30,34	22,04	8,30	1	1	1								9,51	9,68	
	09:00	32,39	23,25	9,14	1	1	1								10,15	10,43	
	10:00	32,61	23,13	9,48	1	1	1								10,15	10,43	
	11:00	32,58	23,96	8,62		1	1	1							10,15	10,41	
	12:00	34,20	26,40	7,80		1	1	1							3	10,15	10,43
	13:00	35,54	28,07	7,47		1	1	1							4	10,15	10,43
	14:00	36,33	30,47	5,86		1	1	1							4	10,15	10,43
	15:00	36,96	31,86	5,10		1	1	1							5	10,14	10,42
	16:00	38,07	31,76	6,31		1	1	1							6	10,15	10,43
	17:00	38,39	31,97	6,42	1	1	1								6	10,09	10,25
	18:00	38,57	31,07	7,51	1	1	1								6	10,15	10,43
	19:00	37,89	30,51	7,38	1	1	1								6	10,15	10,43
	20:00	36,77	29,12	7,65	1	1	1								6	10,15	10,43
	21:00	36,66	28,35	8,31	1	1	1								5	10,15	10,43
	22:00	34,95	28,27	6,68	1	1	1								4	10,15	10,43
	23:00	33,19	26,22	6,97	1	1	1								1	10,15	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΑΙΠΟΣ και ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε μειωμένη ισχύ έως 8MW.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης