| Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,13 | 2,96 | 2,81 | 2,70 | 2,62 | 2,56 | 2,42 | 2,62 | 2,87 | 3,04 | 3,10 | 3,21 | 3,37 | 3,51 | 3,52 | 3,37 | 3,38 | 3,37 | 3,47 | 3,42 | 3,44 | 3,44 | 3,40 | 3,36 | 75,09 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | 0,7 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,22 | 3,03 | 2,87 | 2,73 | 2,65 | 2,58 | 2,46 | 2,72 | 2,94 | 3,12 | 3,25 | 3,28 | 3,36 | 3,46 | 3,58 | 3,51 | 3,49 | 3,42 | 3,59 | 3,55 | 3,59 | 3,69 | 3,61 | 3,45 | 77,15 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,29 | 3,06 | 2,94 | 2,85 | 2,74 | 2,69 | 2,55 | 2,75 | 2,96 | 3,11 | 3,16 | 3,29 | 3,40 | 3,54 | 3,68 | 3,60 | 3,48 | 3,53 | 3,72 | 3,68 | 3,72 | 3,75 | 3,69 | 3,58 | 78,76 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,42 | 3,23 | 3,10 | 2,96 | 2,85 | 2,78 | 2,65 | 2,78 | 2,89 | 2,95 | 3,02 | 3,02 | 3,27 | 3,42 | 3,41 | 3,32 | 3,26 | 3,25 | 3,36 | 3,31 | 3,33 | 3,35 | 3,30 | 3,24 | 75,48 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,09 | 2,88 | 2,76 | 2,76 | 2,67 | 2,62 | 2,49 | 2,69 | 2,92 | 3,04 | 3,15 | 3,28 | 3,35 | 3,48 | 3,49 | 3,46 | 3,41 | 3,46 | 3,51 | 3,51 | 3,53 | 3,57 | 3,52 | 3,49 | 76,14 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,23 | 2,96 | 2,78 | 2,66 | 2,55 | 2,53 | 2,35 | 2,50 | 2,70 | 2,88 | 2,92 | 3,18 | 3,30 | 3,45 | 3,52 | 3,50 | 3,47 | 3,43 | 3,50 | 3,55 | 3,58 | 3,62 | 3,61 | 3,52 | 75,30 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024 | | Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Σύμης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 3,35 | 3,14 | 2,99 | 2,88 | 2,78 | 2,73 | 2,55 | 2,74 | 2,95 | 3,11 | 3,16 | 3,21 | 3,32 | 3,53 | 3,60 | 3,49 | 3,39 | 3,40 | 3,49 | 3,37 | 3,39 | 3,46 | 3,41 | 3,37 | 76,80 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G3 (CEGIELSKI 6AL20/24) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G6 (MTU 12V 4000G60) | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (MTU 12V 4000G60) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 0,9 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| Μισθωμένη Ισχύς | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |