

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	8,5	17,1	17,1			17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	
31/7/24 0:00	183,10	154,08	29,01	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 1:00	172,07	144,08	27,99	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 2:00	162,99	141,79	21,20	0,00	1			1	1		1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 3:00	155,86	145,54	10,32	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1			48,55	48,55	
31/7/24 4:00	151,05	144,12	6,93	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 5:00	151,24	144,83	6,40	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 6:00	154,33	147,65	6,39	0,28	1			1	1	1	1			1		0	1	1		1	1	1	1		48,00	48,00	
31/7/24 7:00	166,41	158,11	4,88	3,41	1			1		1	1			1		16	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 8:00	178,59	166,99	3,67	7,93	1			1		1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 9:00	202,05	185,38	4,24	12,42	1			1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 10:00	210,56	189,45	5,70	15,41	1			1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 11:00	212,37	189,71	5,36	17,30	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 12:00	216,52	191,88	5,99	18,65	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 13:00	222,81	196,80	6,98	19,04	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 14:00	229,22	202,78	7,75	18,69	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 15:00	229,25	202,89	8,90	17,46	1			1	1	1	1			1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
31/7/24 16:00	228,76	205,11	8,66	14,98	1			1	1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 17:00	225,93	205,40	8,92	11,62	1			1	1	1	1			1		16	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 18:00	224,75	204,54	12,63	7,58	1			1	1	1				1	1	9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 19:00	218,27	199,19	16,61	2,47	1			1	1	1				1	1	9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 20:00	215,37	195,70	19,66	0,01	1			1	1	1	1			1	1	9	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 21:00	209,42	189,66	19,76	0,00	1			1	1	1	1			1		6	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 22:00	197,22	180,44	16,77	0,00	1			1	1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
31/7/24 23:00	184,98	170,86	14,11	0,00	1			1	1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Εκτός η 2η ομάδα Η/Ζ Σορώνης λόγω βλάβης (17:40 - 24:00)