

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 31/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,86	3,89	0,90	0,08	1		1			1	1			0,99	0,99
	01:00	4,52	3,59	0,89	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,29	3,35	0,89	0,05	1		1		1					0,99	0,99
	03:00	4,03	3,12	0,87	0,04	1		1		1					0,99	0,99
	04:00	3,81	2,86	0,93	0,03	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,71	2,74	0,92	0,04	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,68	2,72	0,92	0,04	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,88	2,93	0,92	0,03	1		1							0,99	0,99
	08:00	4,25	3,29	0,92	0,04	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,53	3,24	0,91	0,39	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,92	3,12	0,89	0,91	1								2	0,99	0,99
	11:00	4,92	3,01	0,89	1,03	1						1		1	0,99	0,99
	12:00	4,99	3,07	0,90	1,02	1						1		1	0,99	0,99
	13:00	5,12	3,18	0,91	1,03	1						1		1	0,99	0,99
	14:00	5,53	3,59	0,92	1,03	1		1				1		1	0,99	0,99
	15:00	5,07	3,37	0,88	0,81	1		1				1			0,99	0,99
	16:00	4,94	3,53	0,90	0,51	1		1				1			0,99	0,99
	17:00	4,92	3,52	0,89	0,50	1		1				1			0,99	0,99
18:00	5,05	3,65	0,90	0,50	1		1				1			0,99	0,99	
19:00	5,17	3,76	0,90	0,51	1		1				1			0,99	0,99	
20:00	5,38	3,89	0,89	0,61	1		1				1	1		0,99	0,99	
21:00	5,65	4,17	0,86	0,62	1		1				1	1		0,99	0,99	
22:00	5,38	4,08	0,80	0,50	1		1				1	1		0,99	0,99	
23:00	5,04	3,84	0,80	0,40	1		1					1		0,60	0,60	

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης