

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 23,100 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,200 |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ Ενοικ. | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024 | 00:00 | 80,82 | 77,62 | 3,02 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 01:00 | 77,34 | 74,97 | 2,18 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 02:00 | 73,35 | 70,66 | 2,48 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 03:00 | 70,50 | 67,11 | 3,17 | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 04:00 | 68,82 | 65,20 | 3,42 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 05:00 | 69,20 | 65,59 | 3,43 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 06:00 | 70,27 | 66,83 | 3,27 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 07:00 | 76,85 | 74,25 | 2,44 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 08:00 | 83,84 | 81,77 | 1,91 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 09:00 | 89,08 | 87,01 | 1,91 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 10:00 | 90,65 | 88,34 | 2,15 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 11:00 | 90,05 | 87,80 | 2,09 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 12:00 | 91,89 | 89,58 | 1,90 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 13:00 | 95,47 | 93,04 | 2,03 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 14:00 | 95,43 | 92,54 | 2,48 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 15:00 | 91,03 | 88,15 | 2,48 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 16:00 | 90,66 | 88,25 | 2,10 | 0,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 17:00 | 96,57 | 94,48 | 1,68 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 18:00 | 102,29 | 100,65 | 1,28 | 0,36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 19:00 | 102,33 | 100,98 | 1,16 | 0,19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 20:00 | 100,07 | 98,18 | 1,72 | 0,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 21:00 | 95,74 | 93,72 | 1,87 | 0,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 22:00 | 89,30 | 87,29 | 1,87 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| 23:00 | 84,71 | 82,78 | 1,79 | 0,15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | |

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης