

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα				Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024	00:00	81,63	81,42	0,21	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	01:00	78,11	78,02	0,10	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	02:00	74,08	74,00	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	03:00	71,21	71,12	0,08	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	04:00	69,51	69,31	0,20	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	05:00	69,89	69,54	0,35	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	06:00	70,97	70,47	0,50	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	07:00	77,61	77,05	0,57	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	08:00	84,68	83,78	0,90	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	09:00	89,97	88,95	1,02	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	10:00	91,56	90,39	1,16	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	11:00	90,95	89,51	1,44	0,00	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	12:00	92,81	90,70	1,71	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	13:00	96,43	94,01	2,02	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	14:00	96,38	93,43	2,55	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	15:00	91,94	88,48	3,15	0,31	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	16:00	91,57	87,68	3,49	0,40	1	1	1	1	1	1								1	1		1
	17:00	97,53	93,36	3,87	0,30	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1	1		1
	18:00	103,31	98,68	4,38	0,25	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1	1		1
	19:00	103,35	97,85	5,16	0,34	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1	1		1
	20:00	101,07	95,73	5,16	0,17	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1	1		1
	21:00	96,70	91,66	4,88	0,16	1	1	1	1	1	1				1	1	1		1	1		1
	22:00	90,20	85,59	4,45	0,16	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1
23:00	85,56	81,28	4,13	0,15	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1		1	

Η μονάδα G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης