

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα							Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024	00:00	34,20	33,96	0,24		1	1		1	1	1				
	01:00	32,28	31,97	0,31		1	1		1	1	1				
	02:00	30,45	30,00	0,45			1		1	1	1				
	03:00	29,04	28,59	0,45			1		1	1	1				
	04:00	27,95	27,29	0,66			1		1	1	1				
	05:00	27,43	26,95	0,48			1		1	1	1				
	06:00	27,62	27,18	0,44			1		1	1	1				
	07:00	29,88	29,03	0,85			1		1	1	1				
	08:00	32,00	30,70	1,30			1		1	1	1				
	09:00	33,56	32,91	0,65		1	1		1	1	1				
	10:00	35,18	35,03	0,15		1	1		1	1	1				2
	11:00	36,88	36,61	0,27		1	1		1	1	1				4
	12:00	38,26	37,90	0,37		1	1		1	1	1				5
	13:00	39,00	38,37	0,64		1	1		1	1	1				6
	14:00	39,10	38,51	0,60		1	1		1	1	1				6
	15:00	38,06	37,46	0,60		1	1		1	1	1				5
	16:00	39,94	39,00	0,94		1	1		1	1	1				7
	17:00	42,02	40,87	1,15		1	1		1	1	1				9
	18:00	48,26	46,85	1,42		1	1		1	1	1		3		13
	19:00	50,93	49,24	1,69		1	1		1	1	1		5		13
	20:00	46,41	45,11	1,30		1	1		1	1	1		1		13
	21:00	46,11	44,98	1,14		1	1		1	1	1		1		13
	22:00	44,44	43,10	1,34		1	1		1	1	1				12
	23:00	42,31	41,10	1,21		1	1		1	1	1				9

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 13 MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης