

HΣ Ρόδοι					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
3/8/24 0:00	191,00	178,34	12,66	0,00	1	1	0	1	1	1	1				1		1	1		1	1	1	1
3/8/24 1:00	177,00	162,40	14,60	0,00	1	1	0	1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
3/8/24 2:00	169,00	151,72	17,28	0,00	1	1	0	1	1	1	1						1	1		1	1	1	
3/8/24 3:00	157,00	137,15	19,85	0,00	1	1	0	1	1	1	1						1	1		1	1		
3/8/24 4:00	145,00	124,14	20,86	0,00	1	1	0	1	1	1	1							1		1	1		
3/8/24 5:00	141,00	121,16	19,84	0,00	1	1	0	1	1	1	1							1		1	1		
3/8/24 6:00	149,00	130,87	17,63	0,50	1	1	0	1	1	1	1						1	1		1	1		
3/8/24 7:00	158,00	139,62	15,03	3,35	1	1	0	1	1	1	1						1	1		1	1		
3/8/24 8:00	171,00	150,29	12,73	7,98	1	1	0	1	1	1	1						1	1		1	1		1
3/8/24 9:00	185,00	161,74	11,10	12,16	1	1	0	1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
3/8/24 10:00	196,00	170,93	9,93	15,14	1	1	0	1	1	1	1					10	1	1		1	1	1	1
3/8/24 11:00	201,00	174,63	9,30	17,07	1	1	0	1	1	1	1					10	1	1		1	1	1	1
3/8/24 12:00	212,00	184,63	9,19	18,18	1	1	0	1	1	1	1					15	1	1		1	1	1	1
3/8/24 13:00	220,00	192,25	9,22	18,53	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 14:00	224,00	196,64	9,03	18,33	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 15:00	221,00	195,29	8,47	17,24	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 16:00	218,00	195,10	7,86	15,04	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 17:00	222,00	202,72	7,32	11,96	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 18:00	225,00	210,92	6,85	7,23	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 19:00	219,00	210,30	6,68	2,02	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 20:00	214,00	206,88	7,11	0,01	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 21:00	209,00	201,36	7,64	0,00	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 22:00	201,00	193,67	7,33	0,00	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1
3/8/24 23:00	196,00	189,39	6,61	0,00	1	1	0	1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης