

HΣ Ρόδου					Προτεινόμενος ΗΕΠ												Κυριακή, 4 Αύγουστος 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	27	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Φωτοβολταϊκής Παραγωγής (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
4/8/24 0:00	189,00	182,51	6,49	0,00	1	1		1	1	1	1				1		1	1		1	1	1	1
4/8/24 1:00	171,00	163,84	7,16	0,00	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
4/8/24 2:00	160,00	151,74	8,26	0,00	1	1		1	1	1	1							1		1	1	1	1
4/8/24 3:00	153,00	144,02	8,98	0,00	1	1			1	1	1							1		1	1	1	1
4/8/24 4:00	142,00	133,27	8,73	0,00	1	1			1	1	1							1		1	1		1
4/8/24 5:00	138,00	130,38	7,62	0,00	1	1			1	1	1							1		1	1		1
4/8/24 6:00	141,00	134,01	6,51	0,48	1	1			1	1	1							1		1	1		1
4/8/24 7:00	160,00	150,86	5,75	3,39	1	1		1	1	1	1							1		1	1	1	1
4/8/24 8:00	171,00	157,81	4,97	8,22	1	1		1	1	1	1							1		1	1	1	1
4/8/24 9:00	180,00	162,95	4,49	12,56	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
4/8/24 10:00	189,00	169,21	4,28	15,51	1	1		1	1	1	1						1	1		1	1	1	1
4/8/24 11:00	198,00	176,44	4,25	17,31	1	1		1	1	1	1					5	1	1		1	1	1	1
4/8/24 12:00	205,00	182,13	4,52	18,35	1	1		1	1	1	1					15	1	1		1	1	1	1
4/8/24 13:00	211,00	187,37	4,98	18,65	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 14:00	220,00	196,38	5,27	18,35	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 15:00	216,00	193,40	5,44	17,16	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 16:00	214,00	193,59	5,50	14,91	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 17:00	217,00	199,97	5,27	11,76	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 18:00	221,00	209,08	4,89	7,03	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 19:00	218,00	211,49	4,56	1,95	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 20:00	209,00	204,40	4,59	0,01	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 21:00	201,00	196,21	4,79	0,00	1	1		1	1	1	1		1			20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 22:00	195,00	189,70	5,30	0,00	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1
4/8/24 23:00	191,00	184,68	6,32	0,00	1	1		1	1	1	1					15	1	1		1	1	1	1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης