

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000				
ΕΡ	Ρ	ΣΕ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024			00:00	3,77	2,91	0,86	1	1	1	1					1,20	1,20
			01:00	3,51	2,90	0,60		1	1	1	1				1,17	1,13
			02:00	3,33	2,88	0,45		1	1	1	1				1,10	1,10
			03:00	3,25	2,87	0,37		1	1	1	1				1,01	1,01
			04:00	3,14	2,86	0,28		1	1	1	1				0,91	0,91
			05:00	3,04	2,72	0,32		1	1	1	1				0,81	0,80
			06:00	3,01	2,57	0,43		1	1	1	1				0,76	0,76
			07:00	3,20	2,34	0,85		1	1	1	1				0,94	0,92
			08:00	3,55	2,69	0,86	1	1	1					1	1,13	1,11
			09:00	3,88	2,92	0,95	1	1	1					1	1,20	1,20
			10:00	4,09	3,50	0,59	1	1	1					1	1,20	1,20
			11:00	4,16	3,68	0,48	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			12:00	4,18	3,55	0,63	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			13:00	4,18	3,25	0,92	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			14:00	4,15	3,26	0,89	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			15:00	4,09	2,98	1,11	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			16:00	3,95	2,97	0,99	1	1	1	1				1	1,11	1,13
			17:00	4,13	3,62	0,51	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			18:00	4,35	4,28	0,07	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			19:00	4,40	3,60	0,81	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			20:00	4,56	4,19	0,36	1	1	1	1				1	1,20	1,20
			21:00	4,65	4,14	0,50	1	1	1	1	1				1,19	1,19
			22:00	4,45	4,28	0,17	1	1	1	1	1				1,15	1,15
		23:00	4,25	4,04	0,21	1	1	1	1	1				1,20	1,20	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης