



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ε π ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2024	00:00	31,38	24,74	6,64	1	1	1								10,15	10,42
	01:00	28,96	22,15	6,81	1	1	1								9,82	9,66
	02:00	27,34	20,26	7,08	1		1					1			9,07	8,64
	03:00	25,98	18,31	7,66	1		1					1			9,28	8,97
	04:00	25,15	17,24	7,92	1		1					1			8,98	8,68
	05:00	24,33	16,65	7,68	1		1					1			8,69	8,39
	06:00	23,75	16,66	7,09	1		1					1			8,45	8,15
	07:00	25,25	17,85	7,41	1		1					1			8,96	8,68
	08:00	27,30	19,77	7,53	1		1							2	9,22	8,23
	09:00	27,98	20,43	7,55			1	1						3	9,18	8,87
	10:00	28,57	20,80	7,78			1	1						4	8,91	8,60
	11:00	28,81	20,82	7,99			1	1						4	8,97	8,67
	12:00	29,85	21,30	8,55			1	1						4	9,17	8,96
	13:00	31,58	23,02	8,56			1	1						4	9,68	9,50
	14:00	32,23	23,43	8,80			1	1						4	9,85	9,77
	15:00	31,81	23,69	8,12			1	1						4	9,85	9,68
	16:00	32,00	24,95	7,06			1	1						4	9,86	9,84
	17:00	31,91	26,19	5,72			1	1						6	9,69	9,48
	18:00	32,44	26,66	5,78			1	1						6	9,61	9,35
	19:00	32,12	26,24	5,88			1	1						6	9,55	9,28
	20:00	31,80	25,33	6,47			1	1						6	9,45	9,21
	21:00	31,14	25,10	7,04			1	1						5	9,75	9,50
	22:00	30,45	23,00	7,45			1	1						5	9,16	8,88
	23:00	28,92	21,79	7,13			1	1						2	9,66	9,56

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24 MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η μονάδα G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία σε ισχύ έως 11MW. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης