

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
1/8/24 0:00	172,36	158,53	13,82	0,00	1			1	1	1					1	0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 1:00	161,00	148,71	12,28	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,07	48,04
1/8/24 2:00	153,02	142,63	10,39	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1		46,67	46,40
1/8/24 3:00	147,21	136,06	11,14	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		45,95	46,09
1/8/24 4:00	143,81	132,25	11,56	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		43,02	43,00
1/8/24 5:00	145,04	132,97	12,06	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		43,83	44,04
1/8/24 6:00	149,07	137,56	11,20	0,30	1			1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		45,96	45,99
1/8/24 7:00	160,62	146,02	10,85	3,75	1			1		1	1			1		7	1	1		1	1	1	1		48,53	48,54
1/8/24 8:00	178,93	159,61	10,95	8,37	1			1		1	1			1		10	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 9:00	194,89	173,54	9,24	12,12	1			1		1	1			1		15	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 10:00	203,62	178,99	9,25	15,38	1			1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 11:00	207,01	181,02	8,95	17,05	1			1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 12:00	213,25	186,30	8,22	18,72	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 13:00	218,15	189,35	9,57	19,24	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 14:00	220,50	191,18	10,54	18,77	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 15:00	215,79	185,23	13,01	17,55	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 16:00	214,27	186,61	12,45	15,20	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 17:00	216,46	192,32	12,11	12,03	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 18:00	216,74	196,13	13,28	7,33	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 19:00	210,93	195,20	14,09	1,63	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 20:00	205,53	190,55	14,97	0,01	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 21:00	202,00	188,87	13,14	0,00	1	1		1	1	1	1			1		19	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 22:00	191,16	181,03	10,13	0,00	1	1		1	1	1	1			1		6	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
1/8/24 23:00	178,93	169,08	9,84	0,00	1	1		1	1	1	1			1		0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις