

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	41,28	38,73	2,55			1	1	1	1	1				
	01:00	38,78	36,36	2,42			1	1	1	1	1				
	02:00	36,59	33,98	2,60				1	1	1	1				
	03:00	34,65	32,62	2,03				1	1	1	1				
	04:00	33,26	31,43	1,84				1	1	1	1				
	05:00	32,59	31,14	1,46				1	1	1	1				
	06:00	32,91	31,75	1,16				1	1	1	1				
	07:00	35,73	34,58	1,15			1	1	1	1	1				
	08:00	39,15	38,44	0,71		1	1	1	1	1	1				
	09:00	42,80	42,42	0,38		1	1	1	1	1	1				2
	10:00	45,78	45,09	0,68		1	1	1	1	1	1				5
	11:00	47,90	46,85	1,04		1	1	1	1	1	1				7
	12:00	49,27	48,07	1,20		1	1	1	1	1	1				8
	13:00	50,00	48,33	1,66		1	1	1	1	1	1				9
	14:00	49,40	46,93	2,47		1	1	1	1	1	1				7
	15:00	48,59	45,99	2,60		1	1	1	1	1	1				6
	16:00	48,34	45,50	2,84		1	1	1	1	1	1				6
	17:00	48,77	45,94	2,82		1	1	1	1	1	1				6
	18:00	49,72	47,61	2,11		1	1	1	1	1	1				8
	19:00	49,87	47,73	2,14		1	1	1	1	1	1				8
	20:00	48,41	45,73	2,68		1	1	1	1	1	1				6
	21:00	48,09	45,30	2,79		1	1	1	1	1	1				5
	22:00	45,87	43,04	2,83		1	1	1	1	1	1				3
	23:00	43,51	40,36	3,16		1	1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης