

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ρ Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2024	00:00	3,98	3,67	0,31	1	1	1	1	1				1,14	1,14
	01:00	3,74	3,46	0,28	1	1	1	1	1				1,04	1,07
	02:00	3,54	3,11	0,43		1	1		1	1			1,20	1,20
	03:00	3,34	2,99	0,35		1	1		1	1			1,11	1,11
	04:00	3,22	2,83	0,39		1	1		1	1			1,00	0,99
	05:00	3,09	2,75	0,34		1	1		1	1			0,85	0,85
	06:00	3,06	2,74	0,32		1	1		1	1			0,79	0,71
	07:00	3,22	2,82	0,40	1	1	1				1		0,97	0,97
	08:00	3,47	3,31	0,16	1	1	1				1		1,17	1,16
	09:00	3,92	3,85	0,07	1	1	1				1	1	1,18	1,18
	10:00	4,05	3,96	0,10	1	1	1				1	1	1,18	1,19
	11:00	4,11	4,11	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	12:00	4,16	4,16	0,00	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	13:00	4,19	4,18	0,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	14:00	4,13	3,99	0,14	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	15:00	3,97	3,72	0,24	1	1	1				1	1	1,16	1,16
	16:00	3,89	3,79	0,10	1	1	1				1	1	1,10	1,09
	17:00	4,06	3,98	0,08	1	1	1				1	1	1,17	1,17
	18:00	4,23	4,18	0,05	1	1	1				1	1	1,20	1,20
	19:00	4,29	4,28	0,01	1	1	1				1	1	1,20	1,20
20:00	4,56	4,55	0,01	1	1	1			1	1	1	1,19	1,19	
21:00	4,74	4,72	0,02	1	1	1			1	1	1	1,20	1,20	
22:00	4,44	4,40	0,04	1	1	1			1	1	1	1,16	1,17	
23:00	4,14	4,12	0,02	1	1	1			1	1		1,20	1,20	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης