

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
Ρ	Θ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2024		00:00	21,60	16,15	5,45				1	1	1		7,45
		01:00	19,96	14,83	5,12				1	1	1		6,99
		02:00	18,69	14,09	4,60				1	1	1		6,26
		03:00	18,02	13,76	4,26				1	1	1		5,59
		04:00	17,46	13,39	4,07				1	1	1		5,02
		05:00	17,24	13,21	4,03				1	1	1		4,80
		06:00	17,36	13,45	3,91				1	1	1		4,88
		07:00	19,02	14,08	4,94				1	1	1		6,44
		08:00	20,79	15,36	5,43				1	1	1		7,27
		09:00	21,73	16,68	5,05				1	1	1		7,59
		10:00	22,23	17,44	4,78				1	1	1		7,78
		11:00	22,35	17,62	4,73				1	1	1		7,81
		12:00	23,55	18,83	4,73			1		1	1		8,01
		13:00	24,23	19,82	4,41			1		1	1		8,47
		14:00	23,95	19,90	4,04			1		1	1		8,41
		15:00	23,41	18,95	4,46			1		1	1		8,19
		16:00	23,33	18,82	4,51			1		1	1		8,16
		17:00	24,24	19,75	4,49			1		1	1	1	8,34
		18:00	26,02	21,73	4,29	1		1		1	1	2	7,99
		19:00	26,31	21,84	4,47	1		1		1	1		8,69
		20:00	26,23	21,57	4,66	1		1		1	1		8,58
		21:00	25,85	21,33	4,52	1		1		1	1		8,31
		22:00	24,74	20,54	4,21	1		1		1	1		7,22
		23:00	23,44	19,81	3,63	1		1		1	1		6,40

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης