

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 2 Αύγουστος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ
2/8/24 0:00	165,70	155,07	10,63	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 1:00	154,43	144,64	9,79	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		43,85	43,61
2/8/24 2:00	146,33	134,95	11,38	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		47,17	47,31
2/8/24 3:00	141,23	129,78	11,45	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		44,21	44,11
2/8/24 4:00	138,36	125,53	12,83	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		41,37	41,39
2/8/24 5:00	140,50	124,42	16,07	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		43,29	43,31
2/8/24 6:00	145,40	131,93	13,20	0,27	1	1		1		1	1					0	1	1		1	1	1	1		47,06	46,79
2/8/24 7:00	161,91	143,70	14,62	3,59	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		46,25	46,19
2/8/24 8:00	180,97	157,67	15,36	7,94	1	1		1	1	1	1					1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 9:00	196,67	172,02	12,91	11,74	1	1		1	1	1	1					13	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 10:00	205,35	176,91	13,39	15,05	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 11:00	207,82	177,86	12,45	17,51	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 12:00	211,16	181,54	10,83	18,79	1	1		1	1	1	1					20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 13:00	217,25	187,34	10,73	19,18	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 14:00	219,51	187,47	13,23	18,81	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 15:00	217,04	184,75	14,65	17,64	1	1		1	1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 16:00	217,45	184,83	17,23	15,39	1	1		1	1	1	1					15	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 17:00	218,81	186,69	19,98	12,15	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 18:00	219,68	192,12	19,64	7,92	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 19:00	212,19	191,35	19,01	1,83	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 20:00	206,07	186,99	19,08	0,01	1	1		1	1	1	1			1		20	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 21:00	195,42	175,85	19,56	0,00	1	1		1	1	1	1			1		14	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 22:00	182,22	167,43	14,79	0,00	1	1		1	1	1	1			1		3	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
2/8/24 23:00	170,46	156,51	13,94	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις