

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 3 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	
3/8/24 0:00	158,06	142,33	15,72	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1			1	1	1	1		46,82	46,78	
3/8/24 1:00	148,57	130,78	17,78	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1			1	1	1	1		48,44	48,55
3/8/24 2:00	141,60	119,30	22,30	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1			1	1	1		48,55	48,55	
3/8/24 3:00	138,11	111,19	26,92	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1			1	1			48,55	48,55	
3/8/24 4:00	135,89	106,98	28,91	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1			1	1			48,55	48,55	
3/8/24 5:00	137,63	110,35	27,28	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1			1	1			48,55	48,55	
3/8/24 6:00	141,21	115,13	25,80	0,28	1	1		1		1	1					0	1	1			1	1			48,55	48,55	
3/8/24 7:00	156,04	127,79	24,56	3,69	1	1		1		1	1					0	1	1			1	1	1		48,55	48,55	
3/8/24 8:00	172,97	142,85	22,02	8,10	1	1		1	1	1	1					0	1	1			1	1	1		48,55	48,55	
3/8/24 9:00	189,26	155,12	21,30	12,85	1	1		1	1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 10:00	197,24	161,44	20,12	15,67	1	1		1	1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 11:00	199,54	162,31	19,77	17,47	1	1		1	1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 12:00	203,72	163,52	21,69	18,51	1	1		1	1	1	1					1	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 13:00	209,28	170,01	20,35	18,91	1	1		1	1	1	1					7	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 14:00	211,05	174,17	17,68	19,20	1	1		1	1	1	1					12	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 15:00	207,39	171,78	17,95	17,65	1	1		1	1	1	1					12	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 16:00	207,93	175,17	17,44	15,32	1	1		1	1	1	1					13	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 17:00	210,75	179,12	19,66	11,97	1	1		1	1	1	1					20	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 18:00	212,69	183,88	21,39	7,42	1	1		1	1	1	1					19	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 19:00	206,61	188,48	16,35	1,78	1	1		1	1	1	1					20	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 20:00	200,06	185,00	15,06	0,00	1	1		1	1	1	1					19	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 21:00	191,67	176,92	14,75	0,00	1	1		1	1	1	1					11	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 22:00	179,40	166,64	12,75	0,00	1	1		1	1	1	1					4	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	
3/8/24 23:00	166,91	155,63	11,28	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις