

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 4 Αυγούστου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4		DIESEL 5	DIESEL 6		DIESEL 7	Η/Ζ ΕΝΟΙΚ	
4/8/24 0:00	154,41	147,58	6,83	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1		47,78	47,70	
4/8/24 1:00	144,15	132,31	11,84	0,00	1	1				1	1					0	1	1			1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 2:00	137,60	118,72	18,87	0,00	1	1				1	1					0	1				1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 3:00	133,86	115,72	18,13	0,00	1	1				1	1					0	1				1	1	1	1		48,17	48,13
4/8/24 4:00	130,54	120,80	9,74	0,00	1	1				1	1					0	1				1	1	1	1		45,78	45,72
4/8/24 5:00	131,66	123,37	8,28	0,00	1	1				1	1					0	1				1	1	1	1		45,84	45,65
4/8/24 6:00	134,28	125,88	8,17	0,23	1	1				1	1					0	1	1			1	1	1	1		40,49	40,41
4/8/24 7:00	147,05	136,44	6,78	3,83	1	1		1			1	1				0	1	1			1	1	1	1		44,24	43,21
4/8/24 8:00	161,54	146,31	6,30	8,92	1	1		1	1	1	1					0	1	1			1	1	1	1		41,74	41,72
4/8/24 9:00	172,80	153,69	7,36	11,75	1	1		1	1	1	1					0	1	1			1	1	1	1		48,29	48,28
4/8/24 10:00	179,62	158,98	6,09	14,55	1	1		1	1	1	1					0	1	1			1	1	1	1		48,21	48,20
4/8/24 11:00	182,81	161,42	4,90	16,49	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	1		47,98	48,04
4/8/24 12:00	188,26	166,05	4,67	17,54	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 13:00	194,30	171,23	5,27	17,80	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 14:00	196,14	172,82	6,04	17,28	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 15:00	193,51	170,57	6,91	16,02	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 16:00	193,90	175,14	4,86	13,90	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 17:00	197,34	181,51	4,84	10,99	1	1		1	1	1	1					2	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 18:00	200,37	188,22	6,44	5,71	1	1		1	1	1	1					6	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 19:00	198,05	190,48	6,44	1,13	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 20:00	195,71	187,86	7,85	0,00	1	1		1	1	1	1					12	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 21:00	190,63	179,93	10,70	0,00	1	1		1	1	1	1					7	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 22:00	180,80	173,03	7,76	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55
4/8/24 23:00	168,75	160,20	8,55	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις