

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 1/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	4,73	3,93	0,79	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	01:00	4,35	3,52	0,82	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	02:00	4,12	3,40	0,72	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	03:00	3,89	3,22	0,66	0,00	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,79	3,13	0,66	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,67	3,00	0,67	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,68	2,97	0,71	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,90	3,13	0,77	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	08:00	4,27	3,47	0,80	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	09:00	4,61	3,48	0,78	0,35	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,89	3,46	0,73	0,69	1					1			2	0,99	0,99
	11:00	5,11	3,72	0,78	0,60	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,31	3,92	0,79	0,61	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,38	3,95	0,82	0,61	1		1						2	0,99	0,99
	14:00	5,42	4,05	0,77	0,61	1		1			1			1	0,99	0,99
	15:00	5,22	3,99	0,82	0,41	1		1			1				0,99	0,99
	16:00	5,06	3,87	0,78	0,40	1		1			1				0,99	0,99
	17:00	5,10	3,80	0,89	0,41	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	5,24	3,90	0,94	0,41	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	5,35	4,06	0,89	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99
20:00	5,52	4,28	0,84	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99	
21:00	5,76	4,53	0,83	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99	
22:00	5,54	4,44	0,69	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99	
23:00	5,14	4,51	0,62	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης