

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 2/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	4,84	4,34	0,49	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	01:00	4,55	4,02	0,52	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,28	3,73	0,55	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,05	3,57	0,47	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,84	3,41	0,44	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,81	3,44	0,37	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,78	3,34	0,43	0,00	1		1		1					0,99	0,99
	07:00	4,06	3,65	0,40	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	08:00	4,39	3,99	0,40	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	09:00	4,71	4,31	0,40	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	10:00	5,07	4,70	0,37	0,00	1		1		1	1			2	0,99	0,99
	11:00	5,29	4,95	0,33	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,51	5,16	0,35	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,59	4,87	0,36	0,36	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	5,66	4,79	0,47	0,40	1		1			1			1	0,98	0,98
	15:00	5,40	4,46	0,55	0,40	1		1						1	0,99	0,99
	16:00	5,29	4,21	0,68	0,40	1		1						1	0,99	0,99
	17:00	5,20	4,06	0,74	0,40	1		1						1	0,99	0,99
18:00	5,28	4,04	0,83	0,40	1		1						1	0,99	0,99	
19:00	5,43	4,01	0,82	0,60	1		1						1	0,99	0,99	
20:00	5,63	4,26	0,76	0,61	1		1						1	0,99	0,99	
21:00	5,88	4,61	0,67	0,60	1		1						1	0,99	0,99	
22:00	5,55	4,54	0,60	0,41	1		1						1	0,99	0,99	
23:00	5,17	4,24	0,53	0,40	1		1						1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης