

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 3/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,77	4,34	0,42	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,41	3,98	0,43	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	02:00	4,12	3,71	0,40	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	3,88	3,42	0,45	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,76	3,47	0,28	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,66	3,38	0,28	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,63	3,35	0,28	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,86	3,46	0,40	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	08:00	4,19	3,85	0,34	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	09:00	4,67	4,27	0,40	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	10:00	4,94	4,65	0,29	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	11:00	5,21	4,95	0,25	0,01	1		1			1	1		2	0,99	0,99
	12:00	5,46	5,09	0,34	0,03	1		1			1	1		2	0,99	0,99
	13:00	5,66	4,90	0,36	0,40	1		1			1	1		2	0,99	0,99
	14:00	5,71	5,08	0,23	0,40	1		1			1	1		1	0,99	0,99
	15:00	5,44	4,80	0,24	0,40	1		1						1	0,99	0,99
	16:00	5,35	4,62	0,33	0,40	1		1						1	0,99	0,99
	17:00	5,37	4,60	0,37	0,40	1		1						1	0,99	0,99
18:00	5,43	4,60	0,42	0,41	1		1						1	0,99	0,99	
19:00	5,41	4,25	0,56	0,60	1		1						1	0,99	0,99	
20:00	5,65	4,52	0,53	0,60	1		1						1	0,99	0,99	
21:00	5,87	4,91	0,36	0,60	1		1						1	0,99	0,99	
22:00	5,67	5,06	0,21	0,40	1		1						1	0,99	0,99	
23:00	5,35	4,73	0,21	0,40	1		1						1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης