

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 4/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	4,93	4,48	0,44	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	4,58	3,99	0,59	0,00	1		1					1		0,98	0,98
	02:00	4,32	3,90	0,42	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,12	3,86	0,26	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	3,95	3,63	0,33	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	3,90	3,52	0,38	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	3,91	3,45	0,45	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	4,07	3,61	0,46	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	08:00	4,40	4,05	0,35	0,00	1		1		1				1	0,99	0,99
	09:00	4,78	4,46	0,31	0,01	1		1		1				2	0,99	0,99
	10:00	4,97	4,77	0,19	0,00	1		1		1	1			2	0,99	0,99
	11:00	5,30	4,77	0,16	0,36	1		1			1			2	0,99	0,99
	12:00	5,55	4,83	0,12	0,60	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,77	5,21	0,16	0,40	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	5,79	5,22	0,17	0,40	1		1		1			1		0,99	0,99
	15:00	5,65	4,88	0,37	0,40	1		1		1			1		0,99	0,99
	16:00	5,63	4,70	0,52	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,63	4,64	0,59	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,66	4,51	0,76	0,40	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,67	4,53	0,74	0,40	1		1					1		0,99	0,99
20:00	5,92	4,74	0,78	0,40	1		1					1		0,99	0,99	
21:00	6,25	5,10	0,75	0,41	1		1					1		0,99	0,99	
22:00	6,05	4,81	0,83	0,40	1		1					1		0,99	0,99	
23:00	5,79	4,95	0,82	0,02	1		1					1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης