

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2024	00:00	41,51	38,24	3,27			1	1	1	1	1				
	01:00	38,62	35,22	3,40			1	1	1	1	1				
	02:00	36,13	31,87	4,25				1	1	1	1				
	03:00	34,37	27,10	7,27				1	1	1	1				
	04:00	32,99	25,00	7,99				1	1	1	1				
	05:00	32,31	25,43	6,88				1	1	1	1				
	06:00	33,29	25,47	7,82				1	1	1	1				
	07:00	36,89	29,17	7,72				1	1	1	1				
	08:00	40,79	35,09	5,71			1	1	1	1	1				
	09:00	44,68	40,87	3,81		1	1	1	1	1	1				
	10:00	47,37	44,62	2,75		1	1	1	1	1	1				5
	11:00	49,08	46,51	2,57		1	1	1	1	1	1				7
	12:00	49,44	43,84	5,60		1	1	1	1	1	1				4
	13:00	48,91	40,62	8,29		1	1	1	1	1	1				
	14:00	47,51	39,52	8,00		1	1	1	1	1	1				
	15:00	46,14	38,37	7,76		1	1	1	1	1	1				
	16:00	44,83	39,09	5,74		1	1	1	1	1	1				
	17:00	45,01	40,97	4,03		1	1	1	1	1	1				
	18:00	46,70	42,40	4,30		1	1	1	1	1	1				2
	19:00	47,57	42,59	4,98		1	1	1	1	1	1				2
	20:00	46,78	41,11	5,67		1	1	1	1	1	1				
	21:00	46,80	40,02	6,77		1	1	1	1	1	1				
	22:00	45,17	38,50	6,68		1	1	1	1	1	1				
	23:00	42,70	35,78	6,92			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης