

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ | | | Τετάρτη 7/8/2024 | | | | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------|------|------|------|---------------|------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 0,90 | 3,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x11) | Μισθ. Ισχύς (MW) |
| Τετάρτη | 00:00 | 10,35 | 10,35 | 0,00 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 01:00 | 9,93 | 9,86 | 0,07 | | | 1 | | | 8 | |
| | 02:00 | 9,50 | 9,43 | 0,06 | | | 1 | | | 8 | |
| | 03:00 | 9,05 | 8,97 | 0,08 | | | 1 | | | 7 | |
| | 04:00 | 8,66 | 8,56 | 0,10 | | | 1 | | | 6 | |
| | 05:00 | 8,36 | 8,30 | 0,06 | | | 1 | | | 6 | |
| | 06:00 | 8,25 | 8,19 | 0,05 | | | 1 | | | 6 | |
| | 07:00 | 8,57 | 8,50 | 0,07 | | | 1 | | | 6 | |
| | 08:00 | 8,89 | 8,79 | 0,10 | | | 1 | | | 7 | |
| | 09:00 | 9,39 | 9,27 | 0,12 | | | 1 | | | 4 | 3 |
| | 10:00 | 9,75 | 9,52 | 0,23 | | | 1 | | | 4 | 3 |
| | 11:00 | 10,00 | 9,52 | 0,48 | | | 1 | | | 4 | 3 |
| | 12:00 | 10,13 | 9,62 | 0,51 | | | 1 | | | 4 | 3 |
| | 13:00 | 10,18 | 9,66 | 0,52 | | | 1 | | | 4 | 3 |
| | 14:00 | 11,05 | 10,58 | 0,47 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 15:00 | 11,51 | 10,93 | 0,59 | | | 1 | | | 6 | 3 |
| | 16:00 | 11,84 | 11,16 | 0,68 | | | 1 | | | 6 | 3 |
| | 17:00 | 12,33 | 11,61 | 0,72 | | | 1 | | | 7 | 3 |
| | 18:00 | 13,03 | 12,37 | 0,66 | | | 1 | | | 8 | 3 |
| | 19:00 | 12,42 | 11,91 | 0,51 | | | 1 | | | 7 | 3 |
| | 20:00 | 11,20 | 10,64 | 0,56 | | | 1 | | | 6 | 3 |
| | 21:00 | 11,27 | 10,85 | 0,41 | | | 1 | | | 6 | 3 |
| | 22:00 | 10,84 | 10,75 | 0,09 | | | 1 | | | 5 | 3 |
| | 23:00 | 10,10 | 10,03 | 0,08 | | | 1 | | | 5 | 3 |

Παρατηρήσεις: Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.