

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	9,94	9,57	0,37		1		1	1						2,27	2,85
	01:00	9,15	8,51	0,65		1		1	1						1,59	2,13
	02:00	8,44	7,76	0,67		1		1	1						0,84	1,40
	03:00	8,11	7,20	0,92		1	1	1							1,02	2,03
	04:00	7,88	6,99	0,89		1	1	1							2,38	2,95
	05:00	7,81	7,53	0,29		1	1	1							2,36	2,92
	06:00	7,92	7,78	0,14	1	1	1	1							1,78	2,33
	07:00	8,74	8,55	0,18	1	1	1	1							2,12	2,73
	08:00	9,79	8,80	1,00	1	1	1	1							1,66	2,33
	09:00	10,44	9,83	0,61	1			1	1						2,28	3,04
	10:00	10,85	9,52	1,33	1			1	1						2,44	3,04
	11:00	10,98	9,17	1,81	1			1	1						2,44	3,04
	12:00	11,26	9,47	1,78	1			1	1						2,44	3,04
	13:00	11,68	10,20	1,48	1			1	1						2,44	3,04
	14:00	11,65	10,36	1,29	1			1	1						2,44	3,04
	15:00	11,53	10,35	1,17	1			1	1						2,44	3,04
	16:00	11,22	10,50	0,73	1			1	1						2,44	3,04
	17:00	11,40	10,63	0,77	1			1	1						2,44	3,04
	18:00	11,96	11,43	0,53	1		1	1	1						2,44	3,04
	19:00	12,17	11,65	0,52	1		1	1	1						2,44	3,04
20:00	11,78	11,22	0,57	1		1	1	1						2,44	3,04	
21:00	12,04	11,40	0,64	1		1	1	1						2,44	3,04	
22:00	11,40	10,76	0,64	1		1	1	1						2,43	3,02	
23:00	10,77	9,81	0,95	1		1	1	1						2,19	2,76	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης