

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024		00:00	10,11	9,86	0,26			1	1	1						2,42	3,01
		01:00	9,51	9,44	0,06			1	1	1						1,95	2,49
		02:00	8,68	8,43	0,25				1	1						1,85	2,49
		03:00	8,23	7,78	0,44				1	1						1,71	2,26
		04:00	7,95	7,41	0,54				1	1						1,02	1,75
		05:00	7,88	7,35	0,53	1		1	1							2,22	2,95
		06:00	7,77	7,06	0,70	1		1	1							2,31	2,87
		07:00	8,30	7,79	0,51	1		1	1							2,43	3,03
		08:00	9,13	8,84	0,29				1	1						1,36	1,95
		09:00	9,94	9,26	0,68				1	1						2,44	3,04
		10:00	10,34	9,95	0,39				1	1						2,44	3,04
		11:00	10,78	10,45	0,32				1	1	1					2,44	3,04
		12:00	11,08	10,55	0,53				1	1	1					2,44	3,04
		13:00	11,61	11,19	0,43				1	1	1					2,44	3,04
		14:00	11,78	11,50	0,28				1	1	1				1	2,44	3,04
		15:00	11,38	10,78	0,59	1			1	1	1					2,44	3,04
		16:00	11,17	10,48	0,69	1			1	1	1					2,43	3,01
		17:00	11,50	10,59	0,91	1			1	1	1					2,44	3,04
		18:00	12,15	11,35	0,80	1			1	1	1					2,44	3,04
		19:00	12,31	11,18	1,13	1			1	1	1					2,44	3,04
	20:00	12,10	11,09	1,02	1			1	1	1					2,44	3,04	
	21:00	12,36	11,02	1,33	1			1	1	1					2,44	3,04	
	22:00	12,00	10,50	1,50	1				1	1					2,44	3,04	
	23:00	11,30	9,68	1,62	1				1	1					2,44	3,04	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης