

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100			
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δ	ε	00:00	10,07	9,34	0,73				1	1						2,36	2,54
		01:00	9,05	7,65	1,40				1	1						2,23	2,32
		02:00	8,32	6,90	1,41				1	1						1,80	1,80
		03:00	7,91	6,83	1,08	1		1	1							1,45	1,70
		04:00	7,73	5,97	1,75	1		1	1							2,31	2,31
		05:00	7,60	6,25	1,35	1		1	1							2,18	2,18
		06:00	7,75	6,02	1,73	1		1	1							2,31	2,32
		07:00	8,39	7,26	1,14	1		1	1							2,44	2,86
		08:00	9,37	8,84	0,53	1	1	1	1							2,44	2,94
		09:00	10,13	8,96	1,16	1	1	1	1							2,13	2,37
		10:00	10,35	8,96	1,39				1	1						2,27	2,86
		11:00	10,38	8,56	1,82				1	1						2,44	3,04
		12:00	10,80	9,08	1,73				1	1						2,44	3,04
		13:00	11,32	9,49	1,82				1	1						2,44	3,04
		14:00	11,52	10,17	1,34				1	1						2,44	3,04
		15:00	11,04	9,73	1,31				1	1						2,44	3,04
		16:00	10,80	9,78	1,02				1	1						2,85	3,04
		17:00	10,98	9,96	1,02	1			1	1						3,04	3,04
		18:00	11,52	10,69	0,83	1			1	1						3,04	3,04
		19:00	11,92	10,57	1,35	1			1	1						3,04	3,04
20:00	11,83	10,43	1,39	1			1	1						3,04	3,04		
21:00	12,01	11,14	0,87	1			1	1						3,04	3,04		
22:00	11,37	10,71	0,66	1			1	1						3,04	3,04		
23:00	10,79	9,95	0,84	1			1	1						3,03	3,03		

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 16:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης