

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	00:00	11,61	10,78	0,83			1	1	1						3,04	3,04
	01:00	10,68	10,07	0,61			1	1	1						2,97	2,96
	02:00	9,93	8,82	1,12				1	1						3,03	3,04
	03:00	9,52	7,83	1,69				1	1						2,74	2,74
	04:00	9,31	7,08	2,24		1	1		1						3,01	3,04
	05:00	9,11	6,51	2,61		1	1		1						3,03	3,03
	06:00	9,01	6,58	2,43		1	1		1						3,02	3,03
	07:00	9,76	7,25	2,51		1	1		1						2,99	2,71
	08:00	11,10	8,66	2,44				1	1						3,03	3,04
	09:00	12,03	9,56	2,47				1	1	1					3,04	3,04
	10:00	12,47	9,84	2,63				1	1	1					3,04	3,04
	11:00	12,73	10,08	2,65				1	1	1					3,04	3,04
	12:00	13,36	10,92	2,44				1	1	1					3,04	3,04
	13:00	14,35	12,06	2,29	1			1	1	1					3,04	3,04
	14:00	14,62	12,57	2,05	1			1	1	1					3,04	3,04
	15:00	14,24	13,12	1,12	1			1	1	1				1	3,04	3,04
	16:00	13,85	13,09	0,76	1	1		1	1	1					3,04	3,04
	17:00	14,01	13,35	0,66	1	1		1	1	1					3,04	3,04
	18:00	14,35	13,82	0,53	1	1		1	1	1					3,04	3,04
	19:00	14,37	13,77	0,59	1	1		1	1	1					3,04	3,04
20:00	13,92	13,12	0,80	1	1		1	1	1					3,04	3,04	
21:00	14,05	12,85	1,19	1	1		1	1	1					3,04	3,04	
22:00	13,68	12,37	1,31	1	1		1	1	1					3,04	3,04	
23:00	13,08	11,46	1,62	1	1		1	1	1					3,04	3,04	

Ενα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας έως τις 08:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης