

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΕΤΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024	00:00	10,77	8,92	1,86			1	1	1						2,44	3,04
	01:00	10,13	8,21	1,92				1	1						2,44	3,04
	02:00	9,43	7,35	2,08				1	1						2,44	3,04
	03:00	9,03	6,94	2,09				1	1						2,39	2,97
	04:00	8,69	6,55	2,13				1	1						2,19	2,69
	05:00	8,57	6,58	1,99				1	1						2,06	2,52
	06:00	8,40	7,48	0,92				1	1						2,21	2,73
	07:00	9,02	8,62	0,41				1	1						2,44	3,03
	08:00	9,79	8,74	1,05				1	1						2,44	3,04
	09:00	10,61	9,44	1,17				1	1	1					2,44	3,04
	10:00	11,21	10,36	0,85				1	1	1					2,44	3,04
	11:00	11,36	9,88	1,48				1	1	1					2,44	3,04
	12:00	11,98	10,19	1,79				1	1	1					2,44	3,04
	13:00	12,54	10,64	1,89				1	1	1					2,44	3,04
	14:00	12,91	11,03	1,88				1	1	1					2,44	3,04
	15:00	12,74	11,01	1,73				1	1	1					2,44	3,04
	16:00	12,66	10,80	1,86				1	1	1					2,44	3,04
	17:00	12,71	11,01	1,71				1	1	1					2,44	3,04
	18:00	13,12	12,01	1,11			1	1	1	1					2,44	3,04
	19:00	13,06	12,25	0,81			1	1	1	1					2,44	3,04
20:00	12,78	12,01	0,76			1	1	1	1					2,44	3,04	
21:00	12,72	11,71	1,01			1	1	1	1					2,44	3,04	
22:00	11,94	10,95	0,99			1	1	1	1					2,44	3,04	
23:00	11,41	10,43	0,97			1	1	1	1					2,44	3,04	

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ ΑΓ.ΣΩΖΩΝ 2 παρουσίαζε πρόβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και το Π ΤΟΥΡΛΙ παρου

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης