

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024 | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0,800 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,100 | | |
| ΕΡ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024 | 00:00 | 11,14 | 10,44 | 0,71 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,50 | 2,48 |
| | 01:00 | 10,28 | 10,02 | 0,26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1,63 | 1,62 |
| | 02:00 | 9,64 | 9,44 | 0,21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 0,87 | 1,14 |
| | 03:00 | 9,32 | 8,68 | 0,64 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,47 | 2,55 |
| | 04:00 | 9,09 | 7,84 | 1,25 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,62 | 2,59 |
| | 05:00 | 9,00 | 7,75 | 1,25 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,51 | 2,49 |
| | 06:00 | 9,11 | 7,17 | 1,94 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,62 | 2,61 |
| | 07:00 | 9,63 | 7,25 | 2,38 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,93 | 2,95 |
| | 08:00 | 10,43 | 7,64 | 2,79 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 09:00 | 10,98 | 8,09 | 2,89 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 10:00 | 11,48 | 8,65 | 2,84 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 11:00 | 11,21 | 9,34 | 1,87 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,01 | 2,18 |
| | 12:00 | 11,24 | 8,99 | 2,26 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,64 | 3,04 |
| | 13:00 | 11,74 | 9,49 | 2,25 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,72 | 3,04 |
| | 14:00 | 11,52 | 9,54 | 1,98 | | | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 15:00 | 10,77 | 9,59 | 1,18 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,02 |
| | 16:00 | 10,41 | 9,47 | 0,94 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,83 | 2,82 |
| | 17:00 | 10,63 | 9,76 | 0,88 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,97 | 2,97 |
| | 18:00 | 11,33 | 10,46 | 0,87 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,67 | 10,95 | 0,73 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 20:00 | 11,64 | 11,17 | 0,46 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,04 | |
| 21:00 | 11,65 | 10,53 | 1,12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,94 | 2,93 | |
| 22:00 | 10,97 | 10,36 | 0,61 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2,33 | 2,31 | |
| 23:00 | 10,29 | 9,64 | 0,65 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1,88 | 1,91 | |

Το ΑΠ ΤΟΥΡΛΙ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 11:30.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης