

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0,800 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,100 | | |
| ΕΡΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ.ΗΖ(x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο, 27 Ιουλίου 2024 | 00:00 | 9,32 | 9,17 | 0,15 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,80 | 2,80 |
| | 01:00 | 8,73 | 8,68 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2,24 | 2,23 |
| | 02:00 | 8,06 | 8,04 | 0,02 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,57 | 1,55 |
| | 03:00 | 7,69 | 7,67 | 0,02 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,18 | 1,18 |
| | 04:00 | 7,48 | 7,46 | 0,02 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,98 | 0,98 |
| | 05:00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 0,96 | 0,96 |
| | 06:00 | 7,61 | 7,61 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,10 | 1,09 |
| | 07:00 | 8,22 | 8,22 | 0,00 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1,66 | 1,68 |
| | 08:00 | 9,18 | 9,18 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 1,88 | 1,87 |
| | 09:00 | 10,00 | 9,97 | 0,03 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2,38 | 2,40 |
| | 10:00 | 10,63 | 10,51 | 0,12 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 2,98 | 2,97 |
| | 11:00 | 10,95 | 10,86 | 0,09 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 12:00 | 11,16 | 10,95 | 0,21 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 13:00 | 11,58 | 11,31 | 0,27 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 14:00 | 11,47 | 11,22 | 0,25 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 15:00 | 11,09 | 10,68 | 0,41 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 16:00 | 10,73 | 10,40 | 0,33 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 17:00 | 10,93 | 10,60 | 0,33 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,03 | 3,03 |
| | 18:00 | 11,52 | 11,24 | 0,28 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| | 19:00 | 11,87 | 11,52 | 0,36 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 |
| 20:00 | 11,94 | 11,46 | 0,48 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,04 | 3,04 | |
| 21:00 | 11,87 | 11,34 | 0,53 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 3,02 | 3,03 | |
| 22:00 | 11,09 | 10,56 | 0,54 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,81 | 2,83 | |
| 23:00 | 10,33 | 9,38 | 0,95 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2,78 | 2,81 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης