

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιουλίου 2024	00:00	9,75	8,68	1,06				1	1						3,03	3,03
	01:00	8,92	8,10	0,82				1	1						2,43	2,41
	02:00	8,23	6,97	1,25				1	1						1,74	1,73
	03:00	7,72	6,56	1,15				1	1						1,21	1,20
	04:00	7,52	6,62	0,90				1	1						1,02	1,01
	05:00	7,46	6,54	0,92				1	1						0,95	0,95
	06:00	7,63	6,52	1,11				1	1						1,11	1,11
	07:00	8,04	6,54	1,50				1	1						1,50	1,50
	08:00	8,50	6,71	1,79				1	1						1,84	1,99
	09:00	8,99	7,14	1,85				1	1						1,86	2,47
	10:00	9,42	7,62	1,80				1	1						1,86	2,89
	11:00	9,67	7,93	1,74				1	1						1,86	3,03
	12:00	9,99	8,18	1,81				1	1						2,58	3,04
	13:00	10,22	7,81	2,41				1	1						3,04	3,04
	14:00	9,88	7,53	2,35				1	1						3,04	3,04
	15:00	9,70	7,41	2,29				1	1						3,04	3,04
	16:00	9,77	7,30	2,47				1	1						3,04	3,04
	17:00	10,23	8,27	1,96				1	1						3,04	3,04
	18:00	11,06	9,27	1,79				1	1						3,04	3,04
	19:00	11,43	10,19	1,25				1	1	1					3,04	3,04
20:00	11,48	10,58	0,91				1	1	1					3,04	3,04	
21:00	10,90	9,89	1,02				1	1	1					2,87	2,69	
22:00	11,16	9,44	1,72				1	1	1					2,30	2,39	
23:00	10,58	8,65	1,93				1	1	1					2,89	2,84	

Μερική διακοπή στις 21:30 λόγω βλάβης στη μονάδα G4. Έως 15:40 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας με το ΗΣ.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης