

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024 | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| ΕΡΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | H/Z | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2024 | 00:00 | 4,22 | 3,65 | 0,57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1,20 | 1,20 |
| | 01:00 | 3,99 | 3,80 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1,17 | 1,16 |
| | 02:00 | 3,84 | 3,55 | 0,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1,04 | 1,04 |
| | 03:00 | 3,67 | 3,44 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,03 | 1,09 |
| | 04:00 | 3,55 | 3,27 | 0,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,20 | 1,20 |
| | 05:00 | 3,46 | 3,33 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,19 | 1,19 |
| | 06:00 | 3,36 | 3,15 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,13 | 1,11 |
| | 07:00 | 3,45 | 3,21 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1,15 | 1,16 |
| | 08:00 | 3,86 | 3,73 | 0,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,14 | 1,13 |
| | 09:00 | 4,18 | 4,05 | 0,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 10:00 | 4,58 | 4,47 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 11:00 | 4,71 | 4,48 | 0,23 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 12:00 | 4,63 | 4,28 | 0,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 13:00 | 4,73 | 3,89 | 0,84 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 14:00 | 4,70 | 4,17 | 0,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 15:00 | 4,61 | 4,42 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 16:00 | 4,61 | 4,17 | 0,44 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 17:00 | 4,68 | 4,26 | 0,42 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 18:00 | 4,82 | 4,47 | 0,35 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| | 19:00 | 4,89 | 4,43 | 0,46 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 |
| 20:00 | 4,99 | 3,92 | 1,07 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 | |
| 21:00 | 5,09 | 3,99 | 1,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,20 | 1,20 | |
| 22:00 | 4,82 | 3,69 | 1,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1,20 | 1,20 | |
| 23:00 | 4,51 | 3,41 | 1,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | 1,20 | 1,20 | |

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |