

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 1 Αύγουστος 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000				
Α	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Π <td rowspan="24">έ <td>00:00</td> <td>27,41</td> <td>21,64</td> <td>5,76</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>9,51</td> </td>	έ <td>00:00</td> <td>27,41</td> <td>21,64</td> <td>5,76</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10,00</td> <td>9,51</td>	00:00	27,41	21,64	5,76			1	1								10,00	9,51
		01:00	25,58	19,56	6,02			1	1								9,45	8,88
		02:00	24,52	18,39	6,13			1	1								9,11	8,12
		03:00	23,25	17,49	5,76			1	1								8,62	8,07
		04:00	22,70	16,90	5,80			1	1								8,42	7,86
		05:00	22,39	16,41	5,99			1	1								8,26	7,72
		06:00	22,22	16,10	6,12			1	1								8,24	7,70
		07:00	24,15	18,02	6,13			1	1								8,92	8,40
		08:00	26,69	20,40	6,29				1	1							9,78	8,62
		09:00	28,13	22,62	5,52				1	1						1	9,95	9,45
		10:00	28,87	23,83	5,04				1	1						2	9,90	9,36
		11:00	28,91	23,45	5,46				1	1						2	9,94	9,39
		12:00	29,45	23,70	5,74				1	1						2	10,08	9,63
		13:00	31,44	25,63	5,81				1	1						4	9,97	9,58
		14:00	31,98	26,48	5,51				1	1						6	9,75	9,19
		15:00	31,65	26,00	5,65				1	1						6	9,59	9,06
		16:00	32,44	27,10	5,34				1	1						6	9,87	9,33
		17:00	33,34	28,49	4,85	1			1	1						4	10,08	10,14
		18:00	34,67	30,31	4,36	1			1	1						3	10,14	10,43
		19:00	34,95	31,15	3,80	1			1	1						3	10,14	10,43
		20:00	35,02	31,20	3,82	1			1	1						3	10,14	10,43
		21:00	34,95	31,07	3,87	1			1	1						4	10,14	10,43
		22:00	33,13	29,34	3,79	1			1	1						4	10,09	9,86
		23:00	32,16	29,14	3,02	1			1	1						3	9,88	9,71

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 11MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης