

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Αύγουστος 2024	00:00	27,28	25,56	1,72	1	1	1								10,11	9,97
	01:00	25,45	24,62	0,83	1	1	1								9,31	8,72
	02:00	23,97	23,58	0,39	1	1	1								7,99	7,41
	03:00	23,08	22,75	0,33	1	1	1								7,12	6,55
	04:00	22,48	22,26	0,22	1	1	1								6,49	5,93
	05:00	21,93	21,49	0,44	1	1	1								5,83	5,27
	06:00	21,62	20,81	0,81	1	1	1								5,40	4,85
	07:00	23,15	22,65	0,50	1	1	1								6,97	6,50
	08:00	25,33	24,89	0,44	1	1	1								9,19	8,67
	09:00	27,49	26,91	0,58	1	1	1								10,14	10,34
	10:00	28,75	27,90	0,85	1	1	1								10,14	10,42
	11:00	29,10	28,00	1,10	1	1	1								10,14	10,43
	12:00	29,38	27,59	1,80	1	1	1								10,14	10,43
	13:00	31,26	29,58	1,68	1	1	1							2	10,14	10,43
	14:00	31,94	30,62	1,32	1	1	1							4	10,14	10,43
	15:00	32,26	30,88	1,37	1	1	1							4	10,14	10,43
	16:00	32,27	30,95	1,32	1	1	1							4	10,14	10,43
	17:00	32,44	31,57	0,87	1	1	1							5	10,14	10,26
	18:00	33,39	32,48	0,91	1	1	1							6	10,14	10,39
	19:00	33,24	32,81	0,44	1	1	1							6	10,14	10,39
	20:00	32,57	32,19	0,38	1	1	1							6	10,14	10,12
	21:00	32,78	32,39	0,39	1	1	1							6	10,14	10,20
	22:00	31,48	30,92	0,55	1	1	1							6	9,54	8,99
	23:00	30,10	28,80	1,31	1	1	1							3	9,20	9,20

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Η μονάδα G4 λειτουργεί σε ισχύ έως 11MW. Τα ΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης