

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 5/8/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)									3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8			
Δευτέρα	00:00	5,43	4,67	0,76	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,08	4,46	0,63	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	4,79	4,18	0,61	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	4,53	3,78	0,74	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,38	3,78	0,60	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,23	3,65	0,59	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	4,22	3,52	0,69	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	4,46	3,82	0,63	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	08:00	4,88	4,44	0,44	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	09:00	5,21	4,85	0,35	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	10:00	5,62	5,10	0,52	0,01	1		1			1			1	0,99	0,99
	11:00	5,86	5,46	0,39	0,01	1		1			1			1	0,99	0,99
	12:00	6,15	5,49	0,64	0,01	1		1					1	1	0,99	0,99
	13:00	6,47	5,65	0,82	0,00	1		1					1	1	0,99	0,99
	14:00	6,40	5,65	0,74	0,01	1		1			1			1	0,99	0,99
	15:00	6,24	5,64	0,60	0,01	1		1			1			1	0,99	0,99
	16:00	6,16	5,61	0,55	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	17:00	6,05	5,29	0,75	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	18:00	5,89	5,05	0,85	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	19:00	5,90	5,14	0,77	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
20:00	6,18	5,55	0,63	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99	
21:00	6,50	5,68	0,82	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99	
22:00	6,26	5,49	0,77	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99	
23:00	5,96	5,20	0,76	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Δύο μισθωμένα Η/Ζ τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης