

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000		
Η Ρ Ρ Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 6 Αυγούστου 2024	00:00	4,25	3,23	1,02	1	1	1			1			1,20	1,20	
	01:00	3,97	3,01	0,96	1	1	1			1			1,20	1,20	
	02:00	3,89	3,03	0,86	1	1	1			1			1,20	1,20	
	03:00	3,73	2,90	0,83	1	1	1			1			1,20	1,18	
	04:00	3,61	3,19	0,41	1	1	1			1			1,00	1,20	
	05:00	3,46	3,22	0,24	1	1	1			1			0,50	1,20	
	06:00	3,44	3,38	0,06	1	1	1			1			0,06	1,14	
	07:00	3,76	3,76	0,00	1	1	1		1	1			0,00	0,97	
	08:00	4,03	4,03	0,00	1	1	1		1	1			0,00	1,16	
	09:00	4,38	4,37	0,01	1	1	1		1	1	1		0,00	1,00	
	10:00	4,64	4,63	0,01	1	1	1		1	1	1		0,00	1,19	
	11:00	4,75	4,74	0,01	1	1	1		1	1	1		0,00	1,20	
	12:00	4,89	4,88	0,01	1	1	1		1	1	1		0,00	1,20	
	13:00	4,87	4,86	0,01	1	1	1		1	1	1		0,00	1,20	
	14:00	4,64	4,63	0,01	1	1	1		1	1	1		0,00	1,20	
	15:00	4,55	4,54	0,01	1	1	1		1	1	1		0,00	1,16	
	16:00	4,52	4,51	0,01	1	1	1		1	1	1		0,00	1,14	
	17:00	4,53	4,41	0,11	1	1	1		1		1		0,14	1,17	
	18:00	4,60	3,78	0,83	1	1	1		1		1		1,02	1,20	
	19:00	4,72	3,74	0,99	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	20:00	4,94	4,10	0,84	1	1	1		1		1		1,20	1,20	
	21:00	5,05	3,95	1,10	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
	22:00	4,76	3,71	1,05	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
23:00	4,60	3,57	1,03	1	1	1		1	1			1,20	1,20		

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος. Το ΑΠ Κόκκινος κάβος παρουσίασε απώλεια επικοινωνίας στο διάστημα 03:00 - 17:30.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης